



12. KONWENCJA RYNKU ELEKTROTECHNICZNEGO

25 maja 2022, Warszawa



Związek Pracodawców
Dystrybucji Elektrotechniki





12.KONWENCJA RYNKU ELEKTROTECHNICZNEGO

Jakość wyrobów – przegląd opinii organizacji branżowych:

Janusz Nowastowski

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki



POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI



POLSKI PRZEMYSŁ ELEKTROTECHNICZNY

DAŻENIE DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EUROPEJSKIEJ

- **Oznakowanie CE** – to nie jest zwykła nalepka- to uzyskanie przez producenta dostępu na cały rynek europejski i stwierdzenie zgodności z wieloma wymaganiami Dyrektyw i Rozporządzeń
- **Norma Polska/Europejska PN-EN** na dany produkt to absolutne minimum dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników
- **„Norma Zakładowa”**- próba „odchudzenia” wyrobu przy zachowaniu pozorów przestrzegania norm
- **Połowa** produkowanych przewodów elektroinstalacyjnych nie spełnia wymogów deklarowanych norm
- Narzędzie do prostej „wagowej” kontroli popularnych przewodów YDYp nie jest mile widziane przez hurtownie

OCHRONA ODGROMOWA INSTALACJI PV wg aktualnych norm i prawa budowlanego- konieczna zmiana podejścia

- ✓ Zgodnie z aktualnymi normami PN-EN 62305(obowiązkowe do stosowania) KONIECZNA jest bezpośrednia ochrona paneli PV, nie tylko wykonanie uziemienia instalacji- częsta praktyka wykonawców i dystrybutorów ograniczająca się do montażu/sprzedaży samych prętów uziomowych lub bednarki

„wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji, powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów”

- ✓ Zagrożenie zniszczenia instalacji PV, instalacji elektrycznej, urządzeń wewnątrz budynku jak i ryzyko pożaru całego obiektu
- ✓ Ryzyko **nie wypłaty** odszkodowania przez ubezpieczyciela, przykład ubezpieczenie instalacji PV w PZU



OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

30) **szkodę:**

- a) w ubezpieczeniu instalacji fotowoltaicznej – szkodę polegającą na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu instalacji fotowoltaicznej,
- b) w ubezpieczeniu ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej – stratę finansową ubezpieczonego spowodowaną wystąpieniem przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej;

3) jest wyposażona w system ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej (o ile jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz uziemienie;

4) usytuowana jest w miejscu ubezpieczenia, które jest trwale ogrodzone i zamykane na klucz oraz wyposażone w system stałego monitoringu instalacji fotowoltaicznej z powiadomieniem agencji ochrony mienia lub wyposażone w system 24 godzinnego dozoru miejsca ubezpieczenia.

Szukamy sojuszników!





12. KONWENCJA RYNKU ELEKTROTECHNICZNEGO

Związek Pracodawców
Dystrybucji Elektrotechniki



SPONSOR GŁÓWNY



LEDVANCE

Allianz 

Allianz
Trade



GEWISS

 **KONTAKT** **simon**



Schneider
Electric

Weidmüller 